

LEGENDA ZNAČEK PO :

----- Hranice požárního úseku

N 4.01 – III.SPB Nadzemní požární úsek v 4. NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III

EW 15DP3-C

Požární uzávěr omezující šíření tepla s odolností 15 minut,
konstrukce DP3, samozavírací zařízení

REI 30 DP1-DP3

Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut,
konstrukce DP1-DP3

△ REI 30DP1(DP2)

Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut,
konstrukce DP1-DP2



Nouzové osvětlení



Směr úniku



Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)



Panikové kování dle ČSN EN 1125