



Obec Návsí
739 92 Návsí 327

Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Stavební úpravy, půdní vestavby – Masarykova základní škola Návsí“

Zadavatel: Obec Návsí, se sídlem: 739 92, Návsí 327; IČ: 60781688 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Stavební úpravy, půdní vestavby – Masarykova základní škola Návsí“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23.3. a 24.3.2016 od uchazečů níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci. V souladu s § 49 odst. 2,3 zákona poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Dle dodaných podkladů položkového rozpočtu objektu – UČEBNA, pol. č. 121 nelze určit, zda se jedná o okna střešní plastová či dřevěná. Stejný dotaz zní k objektu DRUŽINA, pol. č. 88. Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění informace, z jakého materiálu mají být tato okna vyrobena.

Odpověď:

Dle vyjádření zástupce inženýrské organizace jsou nová okna požadována v materiálovém provedení plast, se spodním ovládáním, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz č.2

V projektové dokumentaci chybí Požárně bezpečnostní řešení stavby. Dotaz: Žádáme o zaslání Požárně bezpečnostního řešení stavby.

Odpověď:

Dle vyjádření zástupce inženýrské organizace: V rámci PD pro provádění stavby (DPS) zpracované dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 v aktuální znění vyhlášky č. 62/2013 je odkazováno na požárně bezpečnostní řešení, jenž si zadavatel nechal vypracovat v rámci dokumentace pro stavební povolení. Toto požárně bezpečnostní řešení je prováděcí dokumentací respektováno, nicméně na základě této žádosti zadavatel poskytuje dokumentaci Požárně bezpečnostního řešení stavby, která je přílohou č.1 těchto dodatečných informací.

Dotaz č.3

Ve výkaze výměr chybí položka za uložení cihelné suti na skládku včetně poplatku za skládku. Dotaz: Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď:

V příloze č. 7 zadávací dokumentace (Soupis prací, dodávek a služeb – výkaz výměr) v částech 01.Učebna a 02.Družina byly doplněny položky č. 44 resp. č. 39 - Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel.

Zadavatel poskytuje závazné upravené části výkazu výměr a to 01.Učebna-upravený a 02.Družina-upravený uvedené v příloze č. 2 těchto dodatečných informací. Upravené výkazy

výměr zároveň zahrnují i specifikaci oken viz. odpověď na otázku č.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ve své nabídce použili upravené výkazy výměr, poskytnuté zadavatelem. Nabídka, která nebude obsahovat upravený výkaz výměr, bude vyřazena z hodnocení nabídek!

Doplnění č. 1:

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do **7.4.2016 do 10:00 hodin** a termín pro otevírání obálek na **7.4.2016 v 10:01 hod.** Místo pro podání a otevírání nabídek zůstává nezměněno.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 30. března 2016

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Zastoupena obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.

Příloha č. 1 – Požárně bezpečnostní řešení stavby
Příloha č. 2 – Upravený výkaz výměr