

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ,
A PORADENSKÁ
ČINNOST

Obec Návší
Návší 327
739 92 Návší

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)

VĚC

610 /20/Tu

Ing. Turková – 581 675 227, 731 507 338
e-mail : pavlina.turkova@voding.cz

Hranice 9.6.2020

Vysvětlení projektanta k veřejné zakázce „Návší – vodovod a splašková kanalizace pro lokalitu nad ZŠ“

Dobrý den,

v návaznosti na žádost o vysvětlení k výše uvedené veřejné zakázce, kterou zadavateli zaslala společnost Jankostav s r.o. dne 5.6.2020, uvádíme, že v zadávací dokumentaci Příloze č. 3 soupis prací a dodávek, v části TZ 02 Splašková kanalizace byla chybně uvedena šířka výkopu ve výpočtu pol. č. 18. Správná hodnota pro výpočet stoky je tak 226,00*1,2*0,55 (viz níže).

18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	161,92188	0,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,					
stoka : 226,00*1,20*0,55				149,16	
odpočet potrubí : -226,00*3,14*0,125*0,125				-11,08813	
odbočky : 53,00*1,00*0,45				23,85	

Tato změna má vliv i na navazující položku č. 27.

27	58337304R	šterkopisek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	291,45960	0,00
161,922*1,80				291,4596	

S pozdravem

voding
Hranice spol. s r.o.
Tel. 581 675 211 fax 581 675 265
753 01 HRANICE
Bc. Radim Zaloudek
jednatel společnosti