

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 29.3.2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 15285/2016/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 15285/2016/FM/HOK
VYŘIZUJE: Eva Neuwirthová
TEL.: 558 418 310
E-MAIL: eva.neuwirthova@khssova.cz

DATUM: 25.4.2016

VODING Hranice, spol. s r. o.
Zborovská 583
753 01 Hranice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost – žadatel: VODING Hranice, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ 42866456, zastupující na základě plné moci Obec Návsí, se sídlem Návsí čp. 327, 739 92 Návsí, IČ 60781688, doručenou dne 4.4.2016, o stanovisko k dokumentaci stavby „Vodovod Zopolí - rozšíření“ v obci Návsí, předložené pro účely územního a stavebního řízení.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S dokumentací stavby „Vodovod Zopolí - rozšíření“ na pozemcích parc.č. 936, 4358/6, 4354/2, 4355, 4358/103, 4356, 4358/78 v katastrálním území Návsí, obec Návsí, předloženou pro účely územního a stavebního řízení,

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit:

- 1) doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“),
- 2) vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody odebraných z koncových částí nově vybudovaných rozvodných řadů; laboratorní rozborů budou provedeny v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“.

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti VODING Hranice, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ 42866456, zastupující na základě plné moci Obec Návsí, se sídlem Návsí čp. 327, 739 92 Návsí, IČ 60781688, doručené dne 4.4.2016, o stanovisko k dokumentaci stavby „Vodovod Zopolí - rozšíření“ na pozemcích parc.č. 936, 4358/6, 4354/2, 4355, 4358/103, 4356, 4358/78 v katastrálním území Návsí, obec Návsí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených návrhů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Předložená dokumentace (VODING Hranice, spol. s r.o., březen 2016) řeší vybudování nových rozvodných

vodovodních řadů v lokalitě Zopolí v obci Návsí. Vodovodní řad 1 (z PE 100 DN 80 v délce 237,0 m) bude veden od stávající redukční šachty na pozemku parc.č. 936 pozemky parc.č. 4358/6, 4354/2 a 4355 k.ú. Návsí. Na tento vodovodní řad budou na pozemku parc.č. 4355 napojeny řady 1-1 (z PE 100 DN 50 v délce 80,0 m, veden bude dále pozemkem parc.č. 4358/103 k.ú. Návsí) a řad 1-2 (z PE 100 DN 50 v délce 78,0 m, veden bude dále pozemkem parc.č. 4358/78 k.ú. Návsí).

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhl. 252/2004 Sb.

Kontrolní laboratorní rozborů budou v souladu s § 4, odst. 1) zák. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložená projektová dokumentace **odpovídá** požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kresta v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Frýdek-Místek

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list/2 strany – datovou zprávou

1x KHS, odd. HOK, 1 list/2 strany + 1/2 listy